



【注意事項】

- 天井開口寸法は、(ダクト内寸) + 5mmです。
- L > 2100の場合、完全分割となります。
- ダクト先端部の折り曲げに取付金具が掛かっている事を確認後、取付ビスを締め付け、器具を固定（施工）して下さい。取付金具がダクト先端部の折り曲げに掛かっていない場合、取付金具が十分固定できず、天井ボードと桝の間に隙間のできる恐れがあります。
- 取付ビスの点数は、L寸法により異なります。

仕様

- | | | | |
|----------|-----------------------|----------|--------------|
| 1. 製作範囲 | : 一体製作, 最大寸法 L=2100 | 3. 仕上 | |
| 2. 材料 | | • 桝 | : 焼付塗装 (指定色) |
| • 桝 | : (A6063S) アルミ押出型材 | • 樹脂プレート | : 表面艶消処理 |
| • 樹脂プレート | : 塩化ビニール押出型材 (黒色) | 4. 付属品 | |
| • 断熱材 | : (ポリエチレンフォーム) 6t | • 取付ビス | : (M5x60) |
| • 取付金具 | : (SGCC) 0.8t 黒色カラー鋼板 | • 取付金具 | |

注文先				殿	
納入先				殿	
名称	DNL-A-S		結露防止型ラインディフューザー-Aタイプ		
図番	KL-3382			作成日	2015.08.31
				尺度	1/2 (A3サイズ時)
検図	重松	設計	木場	製図	南部
協立エアテック 株式会社					

訂正	
2015.08.31	仕上げ変更
2008.09.20	桝, 中仕切, 樹脂プレート変更 (旧図番 KL-3380)