



【注意事項】

- 天井開口寸法は、(ダクト内寸) + 5mmです。
- L > 2100の場合、完全分割となります。
- ダクト先端部の折り曲げに取付金具が掛かっている事を確認後、取付ビスを締め付け、器具を固定（施工）して下さい。取付金具がダクト先端部の折り曲げに掛かっていない場合、取付金具が十分固定できず、天井ボードと枠の間に隙間のできる恐れがあります。
- 取付ビスの点数は、L寸法により異なります。

仕 様

1. 製作範囲 : 一体製作, 最大寸法 L=2100
2. 材 料
 - 枠 : (A6063S) アルミ押出型材
 - 中仕切 : (A6063S) アルミ押出型材
 - 樹脂プレート : 塩化ビニール押出型材 (黒色)
 - 断熱材 : (ポリエチレンフォーム) 6t
 - 取付金具 : (SGCC) 0.8t 黒色カラー鋼板

3. 仕 上
 - 枠 : 焼付塗装 (指定色)
 - 中仕切 : 焼付塗装 (指定色)
 - 樹脂プレート : 表面艶消処理
4. 付属品
 - 取付ビス : (M5x60)
 - 取付金具

注文先				殿
納入先				殿
名 称	DNL-A-K		結露防止型ラインディフューザー-Aタイプ	
図番	KL-3412		作成日	2015.08.31
			尺 度	1/2 (A3サイズ時)
検 図	重 松	設 計	木 場	製 図
	協立エアテック 株式会社			南 部

訂 正	
2015.08.31	仕上げ変更
2008.09.20	枠, 中仕切, 樹脂プレート変更 (旧図番 KL-3410)